

Všeobecné záručné podmienky

so ZoD súvisia patrí do právomoci súdov krajiny, v ktorej má zhotoviteľ svoje sídlo.

1. Zhotoviteľom hasiaceho zariadenia (ďalej len HZ) je spoločnosť Pyronova (ďalej len zhotoviteľ).
2. HZ je stabilné hasiace zariadenie (ďalej len SHZ) alebo polostabilné hasiace zariadenie (ďalej len PSHZ). SHZ a PSHZ sú požiarotechnickými zariadeniami.
3. SHZ je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä stabilný zdroj hasiacej látky, rozvodné potrubie, vypúšťaciu armatúru, spúšťací mechanizmus a signalizačné zariadenie.
4. PSHZ je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä rozvodné potrubie s armatúrou na pripojenie hasičskej techniky a vypúšťaciu armatúru. Dodávku hasiacej látky zabezpečuje mobilná hasiaca technika.
5. Záručná doba na HZ je 24 mesiacov, ak v ZoD nie je dohodnuté inak.
6. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania HZ alebo dňom uvedenia HZ do prevádzky, podľa toho, čo nastalo skorej.
7. Záruka sa vzťahuje na HZ ako na celok (tzv. systémová záruka), okrem tých komponentov (častí alebo súčastí) na ktorých ich výrobcovia určili kratšiu záručnú lehotu.
8. Projektovať SHZ a PSHZ zhotoviteľa môže len fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať projekčné činnosti podľa osobitného predpisu, má prax najmenej 3 roky v oblasti projektovania SHZ a/ alebo PSHZ a má platné osobitné oprávnenie vydané zhotoviteľom SHZ a/ alebo PSHZ.
9. Opravovať SHZ a/ alebo PSHZ zhotoviteľa a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu, podrobila sa overeniu vedomostí a má platné osobitné oprávnenie vydané zhotoviteľom SHZ a/ alebo PSHZ.
10. Fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné obrátenie na vykonávanie kontroly a opravy SHZ a/ alebo PSHZ je povinná dodržiavať technologické postupy určené zhotoviteľom, ďalej je na vykonávanie kontrol alebo opráv SHZ/ PSHZ povinná používať len náradie určené zhotoviteľom SHZ/ PSHZ.
11. Vlastník (správca SHZ/ PSHZ je povinný zabezpečiť prevádzkovú údržbu SHZ/ PSHZ v súlade s požiadavkami miestnej legislatívy a/ alebo poisťovne a tiež v súlade s pokynmi zhotoviteľa SHZ/ PSHZ ustanovenými prevádzkovom predpise SHZ/ PSHZ.
12. Prevádzková údržba SHZ/ PSHZ zahŕňa:
 - kontrolné prehliadky denné, týždenné, mesačné, štvrtročné, ročné, 5 ročné, 12,5 ročné, a 25 ročné, vrátane prevádzkovej údržby SHZ a PSHZ.
 - opravy SHZ/ PSHZ
 - výmenu častí SHZ/ PSHZ
13. Nárok na záruku zaniká, ak:
 - bol porušený niektorý z týchto Všeobecných záručných podmienok.
 - neboli dodržané požiadavky miestnej legislatívy alebo pokyny rozhodnej autority (napr. Štátny požiarnej dozor alebo poisťovne)
 - SHZ/ PSHZ bolo užívané v rozpore so sprievdnou dokumentáciou.
 - vplyvom akejkoľvek neodbornej manipulácie, mechanického poškodenia, vyššej moci, alebo pri abnormálnych výkyvoch v sústavách na ktoré je predmetné zariadenie napojené (ako napr. elektrosústava, sústava stlačeného vzduchu, hydraulická sústava, vodovodný rad, informačná sústava a pod.).
14. Ostatné podmienky záruky sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov krajiny, v ktorej má zhotoviteľ svoje sídlo.
15. Ak v ZoD nebolo dohodnuté inak, rozhodovanie o všetkých sporoch, ktoré vznikli v súvislosti s uzatvorenou ZoD, alebo ktoré